

Приложение № 2А к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

Анкета

по определению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения квартиры (анкетирование квартир производится специалистами Центров в случае обращения инвалида – собственника/нанимателя квартиры в домах государственного, муниципального, частного жилищного фонда)

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы (СП 59.13330.2012)	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Вход в квартиру									
1.1	Входные двери									
	Название зоны									
					Ширина проема в свету «К», «О»	м		Не менее 0,9	п.6.1.8	
					Высота одного конструктивного элемента порога «К», «О»	м		Не более 0, 014	п.6.1.6	
1.2	Передние, холлы, прихожие, коридоры									
	Название зоны									
					Площадь передней «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		Не менее 4,0	п. 6.2.5	
1.3	Кухни									
	Название зоны									
					Площадь «К»	кв.м		Не менее 9,0	п. 6.2.9	
					Ширина дверного проема «К», «О»	м		Не менее 0,8	п. 6.1.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота каждого элемента порога «К», «О»			Не более 0,014	п. 6.1.6	
1.4	Кладовая									
	Название зоны									
					Площадь «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		Не менее 4,0	п. 6.2.11	
2.	Жилые комнаты									
2.1	Название зоны									
					Площадь «К»	кв.м		Не менее 16	п. 6.2.6	
					Ширина проема межкомнатных дверей «К», «О»	м		Не менее 0,8	п. 6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
3.	Санитарно-гигиенические помещения									
3.1	Кабины санитарных узлов									
	Название зоны									
					Ширина двери «К»	м		Не менее 0,8	п.6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
					Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м		2,2	п.6.1.7	
					глубина «К»	м		2,2		
					Уборная, ширина «К»	м		1,2		
					глубина «К»	м		1,6		
4.	Балкон, лоджия									
4.1	Балкон, лоджия									
	Название зоны									
					Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м		Не менее 0,9	п.6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
					Высота ограждения «К», «О»	м		1,15 - 1,2		
					Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее «О», «К», «С», «Г», «У»	м		1,2-1,4		
5.	Информация									
5.1	Квартира									
	Название зоны									
					Видеофон «Г»	наличие		Да/нет	п.6.2.11	

Анкета

No п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	Нормативные документы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилые комнаты в домах-интернатах общего типа для взрослых									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		16,0	СП 35-112-2005, табл.Б.4	
					Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		20,0		
					Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		24,0		
2	Жилые комнаты в психоневрологических домах-интернатах для взрослых									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 4 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		34,0	СП 35-112-2005, табл.Б.5	
					Площадь комнаты на 6 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м.		42,0		
3	Жилые помещения домов-интернатов, реабилитационных центров для детей-инвалидов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны									
					Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0	СП 35-117-2006, табл.Г.1 СП 35-116-2006, п.8.8	
					Спальная комната жилой ячейки для подростков и старшеклассников «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0		
4	Жилые помещения домов-интернатов для детей с отклонениями в развитии									
	Название зоны									
					Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0	СП 35-117-2006, табл.Г.2	
					Спальная комната жилой ячейки для средней и старшей групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		6,0		
5	Жилые комнаты в санаторных учреждениях для инвалидов									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 1 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		не менее 11,0	ВСН 62-91*, п.6.8	
					Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		не менее 16,0		
6	Помещения временного пребывания в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п.									
	Название зоны									
					Количество универсальных жилых номеров оборудованных с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов	%		5	СП 59.13330.2012, п.6.3.1	
7	Палаты лечебно-профилактических учреждений									
	Название зоны									
					Количество палат с койками для инвалидов на креслах-колясках в обычных отделениях	%		3	СП 31-102-99, табл. 14.1	
					Количество боксов, приспособленных для инвалидов в инфекционных отделениях	шт		не менее 1		