

ОТЧЁТ

о проведенной тренировке по эвакуации сотрудников и занимающихся
ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
при возникновении пожара.

Тренировка проведена на основании приказа утверждённого директором от 13.06.2023 года № 97 о/д ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), в целях обеспечения пожарной безопасности в Учреждении в 2023 году. С целью проверки готовности Учреждения по обеспечению своевременного и безопасного вывода работников и занимающихся из здания на случай возникновения пожара, была проведена тренировка на тему: «Эвакуация администрации, МОП, тренерского состава и занимающихся Учреждения в случае возникновения пожара».

Всего приняло участие в тренировке:

- сотрудников администрации, тренеров, технического персонала - 23 человек;
- занимающихся спортивной школы – 64 человек.

Учебное время установлено для эвакуации из здания – 3,5 минут .

До начала обучения сотрудники администрации провели инструктаж с персоналом и занимающимися по поведению и действиям во время учебной эвакуации.

Разъяснили, что:

- цокольный этаж - эвакуируются через запасные выходы, после чего тренеры проводят построение и переключку с записью в рапорт. По окончании эвакуации, рапорта сдают директору Учреждения;
- 1, 2, и 3 этажи – эвакуируются через запасные и центральные выходы на футбольную площадку рядом со зданием, после чего специалист по пожарной профилактике проводит построение и переключку. О результатах переключки докладывает директору Учреждения.

На момент проведения тренировки 61 % сотрудников и занимающихся находились в здании. Занятие по пожарной эвакуации проводилось с выводом лиц находящихся в здании на улицу. В 12 часов 21 минут был дан учебный сигнал **«Пожарная тревога»** с задействованием **АПС**. Занимающиеся и сотрудники Учреждения провели эвакуацию за 3 минуты 30 секунд, уложившись в контрольное время, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара. Организована и проведена сверка детей по спискам в журналах.

В ходе тренировки проверены основные и запасные выходы, а так же первичные средства пожаротушения.

В результате проведённой тренировки поставленные цели достигнуты. Оповещение личного состава было осуществлено своевременно и в установленные сроки.

Оценка правильности действий участников тренировки: «удовлетворительно».

Директор



В.И. Ходырев