

О Т Ч Ъ Т
о проведенной тренировке по эвакуации сотрудников и обучающихся
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
при возникновении пожара.

Тренировка проведена на основании приказа утверждённого директором от 14.05.2026 года №340/д ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), в целях обеспечения пожарной безопасности в Учреждении в 2026 году. С целью проверки готовности Учреждения по обеспечению своевременного и безопасного вывода работников и обучающихся из здания на случай возникновения пожара, была проведена тренировка на тему: «Эвакуация администрации, МОП, тренерско-преподавательского состава и обучающихся Учреждения в случае возникновения пожара». Всего приняло участие в тренировке:

- сотрудников администрации, тренеров-преподавателей, технического персонала - 39 человек;- обучающихся спортивной школы – 82 человек.Время, затраченное на эвакуацию из здания – 07 минут, 12 сек. До начала обучения, с сотрудниками администрации, персоналом и обучающимися провели инструктаж по поведению и действиям во время учебной эвакуации разъяснили следующие:

- цокольный этаж:

-эвакуируются через запасные выходы, после чего тренеры-преподаватели проводят построение и перекличку с записью в рапорт. По окончании эвакуации, рапорта сдаются директору Учреждения;

- 1, 2, и 3 этажи:

- эвакуируются через запасные и центральные выходы на футбольную площадку рядом со зданием, после чего специалист по пожарной профилактике проводит построение и перекличку. О результатах переклички докладывает директору Учреждения.

На момент проведения тренировки 91% сотрудников и обучающихся находились в здании. Занятие по пожарной эвакуации проводилось с сопровождением лиц находящихся в здании построение перед выходной дверью эвакуации. В 16 часов 00 минут был дан учебный сигнал «Пожарная тревога» с задействованием АПС. Обучающиеся и сотрудники Учреждения провели эвакуацию за 7 минуты 12 секунд, уложившись в нормативное время, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара. По окончании эвакуации, ответственными лицами по этажам, были проверены все помещения на отсутствие обучающихся в этих помещениях. Организована и проведена сверка детей по спискам в журналах.

В ходе тренировки проверены основные и запасные выходы, а также первичные средства пожаротушения.

В результате проведённой тренировки поставленные цели достигнуты. Оповещение личного состава было осуществлено своевременно и в установленные сроки.

Оценка правильности действий участников тренировки: «удовлетворительно».

Специалист по пожарной профилактике

Н.Ф. Романенко

Врио директора
25.05.2026 г.

Н.Н. Сафуанов